



Sąddeckie Laboratorium Wody S.C. A i M Cembruch
33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 166
☎ 18 200 55 55, ✉ laboratorium.wody@wp.pl
NIP: 734-352-33-33, REGON: 123023632

URZĄD GMINY W ŁUKOWICY

Wpłynęło dnia 18. WRZ. 2026
8036/2026
L.dz. zał.

CK-
p.l. /handwritten/

Nowy Sącz 15.09.2026

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR: WBW/2026/9/14/2085

☑ **DOTYCZY:** Próbkę wody do spożycia zgodnie ze zleceniem na dane ZBW/2026/2085, pobranej przez Beata Wielocha-Bolsęga : zaśw. WSSE Warszawa z dn. 25.11.2022r w dniu 14.09.2026r., dostarczonej dnia 14.09.2026 przez Beata Wielocha

👤 **KLIENT:** Gmina Łukowica 7371022962 , 34-606 Łukowica 293 email: drogi@lukowica.pl, , tel.: 780 113 079

☑ **MIEJSCE POBRANIA PRÓBK:** Ujęcie wody pitnej, 34-606 Młyńczańska Dz.ew.nr 29, zbiornik
METODA POBRANIA PRÓBK: PN-EN ISO 19548:2007, PN-ISO 5667:2017-10
RODZAJ PRÓBK: woda do spożycia przez ludzi /informacje dostarczone przez Klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników/
POCHODZENIE PRÓBK: wodociąg /informacje dostarczone przez Klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników/
DATA PRZYJĘCIA PRÓBK: 14.09.2026
STAN PRÓBK: bez zastrzeżeń
CEL BADANIA: ocena jakości wody do spożycia przez ludzi
DATA WYKONANIA BADAŃ: 14.09.2026r. - 15.09.2026r.
UWAGI: brak

FIZYKOCHEMIA

Parametr	Wynik badania	Dopuszczalne zakresy wartości	Metoda badawcza
Mętność (Z)	0,83 NTU	Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian. (1)	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (nefelometryczna)

(Z) - metody i parametry badań zatwierdzone decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu nr.: M-71/2026 z dn. 08.05.2026

(1) - Zalecana wartość do 1 NTU. Dopuszczalne zakresy wartości parametru według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do wody pochodzącej z indywidualnych ujęć wody zaopatrujących mniej niż 50 osób lub dostarczających mniej niż średnio 10m³ wody na dobę, chyba że woda dostarczana jest w ramach działalności gospodarczej lub do budynków użyteczności publicznej lub do budynków zamieszkania zbiorowego lub podmiotów działających na rynku spożywczym wykorzystujących wodę.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielany inaczej, jak tylko w całości. Reklamacje można składać w terminie 30 dni od daty otrzymania. Dla badań mikrobiologicznych przy metodzie NPL przedział ufnosci podany jest w tabeli zawartej w normie PN-EN ISO 9308-2:2014.

Prezes Spółki S.C. Sąddeckie
Laboratorium Wody

mgr Agata Cembruch
mgr Agata Cembruch

Autoryzowała
Halina Cebula

Kierownik laboratorium
Kierownik laboratorium
mgr Halina Cebula

Koniec sprawozdania.